



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY **HK/W/0704/01/2008**
HYGIENIC CERTIFICATE **ORYGINAL**

Wyrób / product: **Zawór kulowy PE 100; zakres średnic 20 - 355 mm**

Zawierający / containing: **polietylen PE 100**

Przeznaczony do / destined: **montażu w instalacjach wodociagowych średniego i niskiego ciśnienia - do 10 BAR oraz w gazociągach średniego i niskiego ciśnienia - do 10 BAR**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

Flowserve Polyvalves S.A.S.
42240 Unieux
Rue Jean Jaures 30, Francja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KAMARGO Krzysztof Kaczmarczyk
62-007 Biskupice
Bugaj, ul. Projektowana 10




Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2013-09-16 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2013-09-16
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 16 września 2008

The date of issue of the certificate: 16th September 2008

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej


Dr Janusz Świętczak

pag. 1. Podany